

УТВЕРЖДАЮ



Председатель комитета по образованию
Администрации
Великого Новгорода

С.Б. Матвеева

«10» сентября 2012 года

ПАСПОРТ №
доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп
населения

1. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 61 общеразвивающего вида», г. Великий Новгород, ул. Псковская 38, корпус 2; тел. /факс 795-049, doy61@mail.ru

(полное юридическое наименование объекта почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)

2. Ведомственная принадлежность объекта: комитет по образованию Администрации Великого Новгорода

3. Вид деятельности образование

4. Характеристика объекта: отдельно стоящее здание, 2 этажа, 1976 года постройки
отдельно стоящее здание (встроенное, пристроенное, этаж в здании), количество этажей, год постройки (капитального ремонта)

5. Объем предоставляемых услуг: 250 мест по лицензии, по факту 294 ребенка, 58 сотрудников

(количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др.)

6. Доступность услуги для категорий инвалидов

- вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;
- вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;
- вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы;
- вариант « - » - не обслуживаются

Категории инвалидов			
на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)
-	-	-	-

7. Доступность элементов общественного здания для различных категорий инвалидов
(Таблицу заполнять на каждый элемент парка. Доступные элементы отметить знаком «х»)

Наименование элементов территории образовательного учреждения	Фактическая доступность для инвалидов			
	на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражениями слуха (Г)
Территория объекта	-	-	-	-
Входная группа	-	-	-	-

Пути движения	-	-	-	-
Зона обслуживания	-	-	×	-
Санитарно-бытовые помещения	-	-	-	х
Средства информации и телекоммуникации	-	-	-	-

8. Заключение о доступности общественного здания для инвалидов
(Нужное отметить знаком «х»)

Степень доступности общественного здания	Категории инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен	-	-	-	-
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация	-	-	-	-
Объект не доступен, требуется адаптация	х	х	х	х

Паспорт составлен на основании анкеты обследования
от «10» сентября 2012 года

Руководитель объекта

М.П.

№ 61

общественного здания

(подпись)

Горевалова С.Н.

Дата составления паспорта «10» сентября 2012 года

АНКЕТА №

обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 61 общеразвивающего вида»

(полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail: 173009, город Великий Новгород, ул. Псковская д. 38, корпус 2, тел./факс 795-049, doyb61@mail.ru

Ведомственная принадлежность объекта: комитет по образованию Администрации Великого Новгорода

Вид деятельности: дошкольное образование

(социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание культурно - досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)

Форма собственности объекта: муниципальная

(государственная, муниципальная, ведомственная, частная и т.д.)

Размещение объекта: отдельно стоящее здание, 2 этажа, 1976 года постройки, ж/бетонные

(отдельно стоящее здание, количество этажей (встроенное; пристроенное; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта), материал несущих конструкций)

Объем предоставляемых услуг: 250 мест по лицензии, по факту 294, 58 сотрудников

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория для инвалидов, которых установлен норматив	Норматив доступности, для установлений, инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	+	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	не менее 90 см	-
	Знак доступности учреждения			-	установить
	Автостоянка посетителей			-	нет возможности
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	более 50 м	нет возможности изменить
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	-	-
	Размер места со специальным знаком	К	350х500см	-	-
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:				
	• ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 20 м	К, О К, О, Г С	не менее 180 см наличие наличие	не менее 180 - -	- устройство устройство
		О	наличие	-	создание

1	2	3	4	5	6
	Открытая лестница: • высота подъема ступеней • ширина проступи • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени	О,С О,С С С	не более 12см не менее 40см 85-90 см 80 см наличие наличие	отсутствует 110 см - -	
	Пандус: • высота подъема • уклон	К, О К К, О	НД-не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12	- -	-
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте	К О	70 см 85-95см	-	-

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория для инвалидов, которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки		норматив не установлен	+	+
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	120x500 см	реконструкция
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	-	установить
	Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	-	установка
	Навес	К, О, С	наличие	+	реконструкция
	Лестница наружная				
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	-	установка
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	-	установка
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	-	окраска
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О С О С	наличие 85-95 см не менее 30 см	110 см	установка установка
	Пандус наружный				
	Ширина марша	К	не менее 100 см	-	установка в соответствии с нормативом
	Уклон	К	И/1 - не более 1/12	-	-
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	-	-

1	2	3	4	5	6
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150x150 см не менее 150x150 см	не менее 150x150 см -	реконструкция
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверх и вниз, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см	-	установка
	Нескользящее покрытие	К, О	наличие	-	установка
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие	-	-
	Тамбур				
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	170x190 см	нет возможности
	Двери распашные (Р), автоматические • подвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	Р менее 90 см более 2,5 см	нет возможности нет возможности

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетироваемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	не менее 120 см	реконструкция
	Разворотные площадки	К	не менее 150x150 см	-	нет возможности
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К, О, С, Г О, К	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	- -	создание нет возможности
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	не более 10 см	создание
Лестница №1 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем,верху и внизу (ширина)	С	60 см	-	установка
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	-	окраска
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверх и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	-	установка
Лестница №2 (вклады при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)					
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					
отсутствует					

1	2	3	4	5	6
	Кабина: • габариты (глубина x ширина) • ширина дверного проема • поручни	К К О	не менее 140x110 см не менее 80 см наличие	-	-
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	-	-
	Знак доступности	К, С	наличие	-	-
Пандус внутренний к лестнице №					
	Ширина марша	К	не менее 100 см	-	нет возможности
	Уклон	К	И/І - не более 1/12	-	-
	Разворотные площадки внизу,верху	К	не менее 150x150 см	-	-
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см	-	-
	Пандус переносной	К	наличие	-	приобрести
	Подъемник для инвалидов		наличие	-	-
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие	-	-
	Эскалатор, траволатор	О	наличие	-	-

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория для инвалидов, которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок №				
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	-	-
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90x150 см	-	-
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
	Обслуживание в кабинете №				
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	менее 90 см	реконструкция
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	-	создание
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	-	определить
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	-	приобрести
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
	Обслуживание с перемещением по маршруту №				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	не менее 120 см	-
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см	-	приобрести
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов				
	Кабина индивидуального обслуживания №				
	Ширина x глубина	К	не менее 160x180 см	-	-
	Место для сидения	О	наличие	-	-
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	-	-

1	2	3	4	5	6
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (музыкальный, спортивный)	К, О		+	-
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	-	определить
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	менее 120 см	-
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт.	-	определить
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетированных объектов: путей движения, площадки и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория для инвалидов, которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Санузел				
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	-	установить
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	менее 90 см	нет возможности
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	-	создание
	- Раковина: - зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) - высота раковины - опорный поручень	К КО	не менее 130 85 см 75-85 см наличие	50x40 см 75x85 см	установка
	- Кабины: - количество кабин - ширина дверного проема - габариты (минимальные глубина ширина) - опорные поручни - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) - крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К, О К К К, О К О	- не менее 1 ед. - не менее 90 см не менее 180x165 см - наличие не менее 80x120 см - наличие - наличие	- - не менее 1 ед. не менее 90 см 90x120 см 60x90 см	- нет возможности - нет возможности - нет возможности - установить - нет возможности - установить
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	-	установка
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	-	создание
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)				

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	-	создание
	Надписи: • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	-	установка
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	-	установка
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	-	установка
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	-	приобрести
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	-	приобрести
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	-	-

1	2	3	4	5	6
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	-	приобрести
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	наличие	-	приобрести, установка

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетлируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на территории объекта: установить знак доступности, установить указатели направления движения, установить декоративное ограждение, выполняющее управляющую функцию, создать места отдыха через 20 метров.


на входной группе: реконструировать входную площадку, установить поручни, установить нескользкое покрытие, реконструировать навес, контрастная окраска первой и последней ступеней, установить рельефную (тактильную) полосу перед маршем вверх и вниз, установить поручни с двух сторон, установить наружный пандус, реконструировать промежуточную площадку с поворотом направления движения.


на путях передвижения: реконструировать ширину полосы движения, создать места отдыха и ожидания, создать навесное оборудование в зоне движения, выступа, установить рельефную (тактильную) полосу перед маршем, вверх и вниз, контрастная окраска крайних ступеней, установить поручни с двух сторон, приобрести переносной пандус.



в зоне оказания услуги: реконструировать ширину дверного проема, создать зону сидения, определить зону для кресла-качалки, приобрести стол с высокой рабочей поверхностью, приобрести оборудование (стеллаж, прилавок), определить долю мест для колясочников, лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата).

в санитарных помещениях: установить знак доступности, создать тактильную направляющую полосу к кабине, окупаемую ногой или тростью, установить баковину, опорные поручения, крючки для костылей, создать тактильную направляющую полосу к писсуару, окупаемую ногой или тростью.

по средствам информации и коммуникации на объекте: создать визуальные средства информации о предоставлении услуги, установить надписи, установить указатели, пиктограммы, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, приобрести таксофоны (текстовые телефоны), приобрести телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, приобрести световые, табло для выхода оперативной информации, приобрести и установить малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы.

Председатель комиссии по обследованию объекта:  С.Б. Матвеева

Секретарь комиссии  Н.П. Дмитриева

Члены комиссии:  / А.В. Афанасьев
 М.П. Воробьева
 Н.А. Дорогова
 О.И. Степанова
 Е.Ф. Филиппова
 Е.В. Филинкова
 М.В. Чирская

Руководитель объекта  Теребенова С.Н.
директор 
« 10 » сентября 201 2 года