



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта МАДОУ № 61

Адрес объекта обл. Новгородская, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 38, корп. 2

I корпус

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2006.5 кв.м

- часть здания этажей (или на этаже), кв.м

- наличие прилегающего земельного участка Да 9826 кв.м

Год постройки здания 1977, последнего капитального ремонта

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

I корпус

Название организации (учреждения)

полное юридическое наименование муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 61"

краткое наименование МАДОУ № 61

Юридический адрес организации (учреждения) обл. Новгородская, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 38, корп. 2

Форма собственности Муниципальная собственность

Территориальная принадлежность Муниципальная принадлежность

Вышестоящая организация (наименование)

Адрес вышестоящей организации, другие координаты

Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Сфера деятельности Учреждения образования -> Детские сады

Виды оказываемых услуг Оказание платных услуг, Оказание образовательных услуг

Форма оказания услуг Бюджетная форма

Основание для пользования объектом Оперативное управление

Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети

Категории обслуживаемых инвалидов:

Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) 395 вместимость 395 пропускная способность 395

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобус: №1а, № 2, №2к, №11, №14, №22, №35, №35а

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Нет

3.2.4 Перекрестки: Звуковой сигнал, Регулируемый, Нерегулируемый, С таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть описание: бордюр

Их обустройство для инвалидов на коляске:

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

МАДОУ № 61

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

I корпус

Основание обследования Поручение Руководителя

Дата актуальности 08.11.2016

Обследование № 1

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Средства информации и телекоммуникации -> Средства информации и телекоммуникации

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	К		С	Г	наличие	Нет		
	-Надписи	К		С	Г	наличие			
	-высота прописных букв			С		не менее 7,5 см			
	-освещенность			С		наличие			
	-размещение на высоте	К		С	Г	не более 160 см			
	-Указатели, пиктограммы	К	О	С	Г	наличие			
	-высота символов			С		не менее 7,5 см			
	-освещенность			С		наличие			
	-размещение на высоте	К		С		не более 200 см			
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К	О	С	Г	наличие	Нет		
	Речевые информаторы и маяки			С		наличие	Нет		
	-Звуковой маяк у входа (динамики с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2			С		наличие			
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации			С	Г	наличие	Нет		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги			С		наличие	Нет		
	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки			С		наличие			

	-на кабинах санитарно-бытовых помещений			С	наличие			
	-на кнопках управления лифта			С	наличие			
	-на поручнях лестниц			С	наличие			
	-размещение на высоте			С	60-110 см			
	Телефоны и таксофоны							
	-Таксофон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В)	К			наличие	Нет		
	-Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)				наличие	Нет		
	-Текстофоны (текстовые телефоны)			Г	не менее 1 шт.	Нет		
	-Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами			С	Г	не менее 1 шт.	Нет	

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Функциональная Зона -> Обслуживание в кабинете

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Обслуживание в кабинете № или назначение	К	О	С		наличие	Нет		
	-Высота дверного порога	К	О	С		не более 2,5 см			
	-Габариты зоны сидения, глубина		О			не менее 120 см			
	-Зона для кресла-коляски	К				наличие			
	-Глубина	К				не менее 150 см			
	-Ширина	К				не менее 150 см			
	-Наличие двустворчатой двери					наличие			
	-Таблички с назначением помещений или номеров кабинетов				Г	наличие			
	-Высота цифр или прописных букв			С		не менее 3,5 см			
	-Освещенность			С		наличие			
	-Размещение на высоте	К		С	Г	не более 200 см			
	-Тактильная маркировка кабинетов приема со стороны ручки			С		наличие			
	-Ширина дверного проема (рабочая дверная створка)	К	О	С		не менее 87 см			

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Функциональная Зона -> Спортивный зал

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Зал зрительный, читальный, обеденный, ожидания и прочие					наличие	Да		
	-Для зрительного зала – мероприятия для лиц с нарушением слуха				Г	наличие	Нет		
	-Доля мест для колясочников	К				не менее 2%	0		

	-Ширина прохода к месту для колясочника	К			не менее 120 см	90		
--	---	---	--	--	-----------------	----	--	--

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Входная группа -> Входная группа

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Входная наружная дверь					наличие	Нет		
	-Выберите тип двери								
	-Автоматические (А)	К	О	С		наличие	Нет		
	-Распашные (Р)	К	О	С		наличие			
	-Высота порогов								
	-Высота порогов	К	О	С		2,5 см и менее	0		
	-Дверной проём								
	-Общая ширина дверного проема (для двустворчатой двери)					не менее 120 см			
	-Ширина проема (рабочая дверная створка)	К	О	С		не менее 87 см			
	-Доводчик					наличие			
	-Задержка автоматического закрывания двери	К	О	С		5 секунд и более			
	-Прозрачное полотно двери					Наличие			
	-Яркая контрастная маркировка прозрачного полотна			С		наличие			
	-Высота от уровня пола			С		120-150 см			
	-Размер маркировки			С		Не менее 10x20 см (или			
	-Форма ручки двери, наличие					наличие ручки			
	-Дугообразная	К	О	С		наличие			
	-П-образная	К	О	С		наличие			
	Крыльцо (входная площадка)					Наличие	Нет		
	-Высота площадки								
	-Высота входной площадки (крыльца) от уровня земли					справочно			
	-Информация о назначении помещений				Г	наличие			
	-Ограждение (при высоте площадки от уровня земли более 45 см)					наличие			
	-Наличие пандуса	К				наличие			
	-Глубина площадки								
	-Без порывов (при движении от пандуса до двери)	К				180 и более			
	-С поворотом (при движении от пандуса до двери)	К				200 см и более			
	-Ширина площадки	К				180 см и более			
	-Отсутствие пандуса	К				наличие			
	-Габариты входной площадки не менее 180x150 см								

	-Глубина	К			не менее 150 см			
	-Ширина	К			не менее 180 см			
	-Габариты входной площадки не менее 200х140 см							
	-Глубина	К			не менее 140 см			
	-Ширина	К			не менее 200 см			
	Лестница наружного входа		О	С	наличие	Нет		
	-Выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней (проступи)			С	наличие			
	-Высота ступени (подступенок)		О	С	13-17 см			
	-Глубина ступени (проступи)		О	С	28-35 см			
	-Единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней		О	С	наличие			
	-Поручни	К	О	С	Г	наличие		
	-В зависимости от типа установленных поручней							
	-При круглом сечении поручней - диаметр		О		30-50 мм			
	-При прямоугольном сечении поручней - толщина		О		25-30 см			
	-Высота поручня от поверхности передвижения		О	С	85-92			
	-Горизонтальные завершения поручня		О		не менее 27 см			
	-Дополнительные разделительные поручни при ширине 250 см и более				наличие			
	-Непрерывные		О	С	наличие			
	-Нетравмирующие окончания		О		наличие			
	-С двух сторон		О	С	наличие			
	-Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед лестничным маршем (внизу по всей			С	наличие			
	-Расстояние тактильной полосы до кромки первой ступени марша			С	60 см			
	-Ширина тактильной полосы			С	не менее 30 см			
	-Ровная горизонтальная поверхность		О	С	Г	наличие		
	-Ширина лестничного марша							
	-При высоте подъема 45 см и менее		О	С	120 см и более			
	-При высоте подъема более 45 см		О	С	135 см и более			
	Пандус наружного входа	К			наличие	Нет		
	-Бортник с открытой стороны марша	К			5 см и более			
	-Выберите уклон марша							
	-При высоте подъема более 20 см (высота/длина)	К			не более 1/12 (8%)			
	-При высоте подъема до 20 см (высота/длина)	К			не более 1/10 (10%)			
	-Поручни пандуса	К			наличие			
	-В зависимости от типа установленных поручней							
	-Диаметр - при поручнях круглого сечения	К			30-50 мм			
	-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения	К			25-30 мм			
	-Высота от поверхности марша							

	-Высота 70-75 см	К			70-75 см			
	-Высота 85-92 см	К			85-92 см			
	-Горизонтальные завершения поручня	К			30 см			
	-Непрерывные	К			наличие			
	-Нетравмирующие окончания	К			наличие			
	-С двух сторон	К			наличие			
	-Промежуточная площадка при высоте крыльца более 0,8 м	К			наличие			
	-Поворотная, длина х ширина							
	-Длина площадки	К			не менее 150 см			
	-Ширина площадки	К			не менее 150 см			
	-Прямая, длина х ширина							
	-Длина площадки	К			не менее 120			
	-Ширина площадки	К			не менее 100 см			
	-Разворотная площадка перед пандусом	К			наличие			
	-Глубина площадки				не менее 150 см			
	-Длина площадки	К			не менее 150 см			
	-Ширина марша (сплошная поверхность)	К			90 см и более			
	Панели управления автоматизированных систем связи и открывания дверей				наличие	Нет		
	-Рельефные кнопки			С	наличие			
	-Высота расположения рельефных кнопок	К			90-110 см			
	Платформа подъемная для инвалидов				наличие	Нет		
	-Выберите тип платформы							
	-Вертикальная (В)	К			наличие			
	-Наклонная (Н)	К			наличие			
	-Разворотные площадки	К			наличие			
	-Длина площадки	К			не менее 150 см			
	-Ширина площадки	К			не менее 150 см			
	Тамбур				наличие	Нет		
	-Высота порогов, перепадов высот	К	О		2,5 см и менее			
	-Габариты тамбура				не менее 180х135 см			
	-Глубина	К	О	С	Г	не менее 180 см		
	-Ширина	К				не менее 135 см		
	-Дверь внутренняя					наличие		
	-Выберите тип двери							
	-Двери автоматические (А)	К	О	С		наличие		
	-Двери распашные (Р)	К	О	С		наличие		
	-Дверной проём							

	-Общая ширина дверного проема (для двустворчатой двери)				не менее 120 см			
	-Ширина дверного проема (рабочая дверная створка)	К	О	С	не менее 87 см			
	-Доводчик	К	О		наличие			
	-Задержка автоматического закрывания двери	К	О		5 секунд и более			
	-Прозрачное полотно двери				Наличие			
	-Яркая контрастная маркировка							
	-Высота от уровня пола			С	120-150 см			
	-Размер маркировки			С	Не менее 10х20 см (или диаметр=15			
	-Рифленая и/ или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом				наличие			
	-Форма ручки, наличие				наличие ручки			
	-Дугообразная				наличие			
	-П-образная				наличие			
	-Лестница (при наличии перепада высот на пути от тамбура до уровня 1 этажа)				наличие			
	-Выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней (проступи)			С	наличие			
	-Высота ступени (подступенок)		О	С	13-17 см			
	-Глубина ступени (проступи)		О	С	28-35 см			
	-Единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней		О	С	наличие			
	-Пандус внутренний	К			наличие			
	-Выберите уклон (отношение высоты к длине)							
	-При высоте подъема более 20 см	К			не более 1/12 (не более 8%)			
	-При высоте подъема до 20 см	К			не более 1/10 (не более 10%)			
	-Поручни пандуса	К			наличие			
	-В зависимости от типа установленных поручней							
	-Диаметр - при поручнях круглого сечения				30-50 см			
	-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения				25-30 см			
	-Выберите высоту от поверхности марша							
	-Высота от поверхности марша 85-92 см	К			85-92 см			
	-Высота от поверхности марша 70-75 см	К			70-75 см			
	-Горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием	К			30 см			
	-Непрерывные				наличие			
	-С двух сторон				наличие			
	-Разворотная площадка перед пандусом (внизу и сверху)	К			наличие			
	-Длина площадки	К			не менее 150 см			
	-Ширина площадки	К			не менее 150 см			
	-Ширина марша	К			не менее 90 см			
	-Поручни		О	С	наличие			
	-В зависимости от типа установленных поручней							

	Диаметр - при поручнях круглого сечения		О		30-50 мм			
	Толщина - при поручнях прямоугольного сечения		О		25-30 мм			
	Высота поручня от поверхности передвижения		О	С	85-92 см			
	Горизонтальные завершения поручня		О	С	27 см и более			
	Непрерывные				наличие			
	Нетравмирующие окончания		О	С	наличие			
	Просвет между поручнем и стеной (элементом ограждения)		О	С	4 см и более			
	С двух сторон				наличие			
	Ширина марша		О	С	135 см и более			
	Освещенность			С	наличие			
	Платформа подъемная для инвалидов (при отсутствии пандуса, и при наличии перепада высот на				наличие			
	Выберите тип платформы							
	Вертикальная (В)	К			наличие			
	Наклонная (Н)	К			наличие			
	Разворотные площадки	К			наличие			
	Глубина площадки	К			не менее 150 см			
	Ширина площадки	К			не менее 150 см			

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Санитарно-бытовые помещения -> Санузел общего назначения

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Санузел на этаже (указать этаж в описании норматива)	К	О	С		Наличие	Нет		
	Знак доступности помещения					наличие			
	Зона для маневрирования кресла-коляски перед входом	К				наличие			
	Глубина	К				не менее 150 см			
	Ширина	К				не менее 150 см			
	Кнопка вызова помощи с выводом в комнату охраны, дежурного	К	О			наличие			
	Наличие двустворчатой двери					наличие			
	Раковина					наличие			
	Высота раковины	К				75-85 см			
	Зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина)	К				наличие			
	Глубина	К				не менее 130 м			
	Ширина	К				не менее 85 см			
	Опорный поручень (на уровне верхнего края раковины)		О			наличие			
	Универсальная кабина					Наличие			

	-Габариты кабины (минимальные глубина х ширина)							
	-Глубина	К				не менее 170 см		
	-Ширина	К				не менее 150 см		
	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом	К				наличие		
	-Глубина	К				не менее 120 см		
	-Ширина	К				не менее 75 см		
	-Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)					наличие		
	-Тактильная маркировка со стороны дверной ручки					наличие		
	-Унитаз	К	О			наличие		
	-Высота унитаза	К				45-60 см		
	-Опорные поручни у унитаза	К	О			наличие		
	-Откидные (со стороны зоны для кресла-коляски)	К				наличие		
	-Стационарные	К	О			наличие		
	-Ширина дверного проема (рабочая дверная створка)	К				не менее 87 см		

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Прилегающая территория -> Путь движения ко входу (или по территории)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Путь к главному (спец) входу в здание					Наличие	Да		
	-Съезд тротуара на проезжую часть	К				Наличие	Нет		
	-Высота бортового камня	К				Не более 4 см			
	-Угол уклона	К				Не более 6 градусов			
	-Ширина	К				Не менее 100 см			
	-Указатели направления движения	К	О		Г	Наличие	Нет		
	-Ширина полосы движения	К	О			Не менее 180 см	180		

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Прилегающая территория -> Вход

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Ограждение территории					Наличие	Да		
	-Вход на территорию через ограждение	К				Наличие	Да		
	-Знак доступности учреждения					Наличие	Нет		
	-Ширина прохода, калитки, проёма в ограждении	К	О	С		Не менее 90 см	90		

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Пути движения -> Вертикальные пути движения

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Лестница междуэтажная - Основная		О	С		наличие	Нет		
	-Выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней (проступи и подступенка)			С		наличие			
	-Высота ступени (подступенок)		О	С		13-17 см			
	-Глубина ступени (проступи)		О	С		28-35 см			
	-Единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней		О	С		наличие			
	-Поручни		О	С		наличие			
	-В зависимости от типа установленных поручней								
	-Диаметр - при поручнях круглого сечения		О			30-50 мм			
	-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения		О			25-30 мм			
	-Высота поручня от поверхности передвижения		О	С		85-92 см			
	-Горизонтальные завершения поручня		О	С		27 см и более			
	-Непрерывные					наличие			
	-Нетравмирующие окончания		О	С		наличие			
	-Поручень вдоль стены		О			наличие			
	-Просвет между поручнем и стеной		О	С		4 см и более			
	-С двух сторон					наличие			
	-Тактильная информация о номере этажа на поручнях			С		наличие			
	-Ширина марша		О			135 и более			
	Лестница междуэтажная - Эвакуационная					наличие	Нет		
	-Высота ступени (подступенок)		О	С		13-17 см			
	-Глубина ступени (проступи)		О	С		28-35 см			
	-Единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней		О	С		наличие			
	-Поручни		О	С		наличие			
	-В зависимости от типа установленных поручней								
	-Диаметр - при поручнях круглого сечения		О			30-50 см			
	-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения		О			25-30 см			
	-Высота поручня от поверхности передвижения		О	С		85-92 см			
	-Горизонтальные завершения поручня		О	С		наличие			
	-Непрерывные		О	С		наличие			
	-Нетравмирующие окончания		О	С		наличие			
	-Поручень вдоль стены		О	С		х			
	-Просвет между поручнем и стеной		О	С		4 см и более			

	-С двух сторон		О	С	наличие			
	-Ширина марша		О		135 см и более			
	Лифтовой холл				Наличие	Нет		
	-Высота расположения кнопок вызова и управления лифтом	К			90-110 см			
	-Габариты лифтового холла, площадки перед лифтом							
	-Глубина	К			не менее 150 см			
	-Ширина	К			не менее 150 см			
	-Дверь в лифтовой холл	К	О	С	Наличие			
	-Выберите форму ручки двери							
	-Дугообразная	К	О		наличие			
	-П-образная	К	О		наличие			
	-Высота порога	К	О		2,5 см и меньше			
	-Доводчик				наличие			
	-Задержка автоматического закрывания двери				5 секунд и более			
	-Общая ширина дверного проема (для двустворчатой двери)				не менее 120 см			
	-Ширина дверного проема (рабочая дверная створка)	К	О	С	не менее 87 см			
	-Знак доступности (при условии фактической доступности)	К			наличие			
	-Информация о прибытии лифта				наличие			
	-Звуковая информация с прибытии лифта			С	наличие			
	-Световая информация о прибытии лифта			Г	наличие			
	-Кабина лифта				не менее 140x110 см			
	-Высота расположения кнопок управления лифтом	К			90-120 см			
	-Глубина кабины	К			не менее 140 см			
	-Задержка времени автоматического закрывания дверей				15 секунд и более			
	-Звуковая информация о номере этажа			С	наличие			
	-Поручни				наличие			
	-Световая информация о движении лифта	К	О	С	наличие			
	-Тактильные (рельефные) указатели на панели управления			С	наличие			
	-Ширина дверного проема		О		не менее 80 см			
	-Ширина кабины	К			не менее 110 см			
	-Номер этажа напротив лифта, высота цифр			С	не менее 17 см			
	Пандус междуэтажный	К	О	С	наличие	Нет		
	-Бортик с открытой стороны марша	К			5 см и более			
	-Поручни пандуса	К			наличие			
	-В зависимости от типа установленных поручней							
	-Диаметр - при поручнях круглого сечения	К			30-50 мм			
	-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения	К			25-30 мм			

	-Высота от поверхности марша							
	-Высота от поверхности марша 70-75 см	К				70-75 см		
	-Высота от поверхности марша 85-92 см	К				85-92 см		
	-Горизонтальные завершения поручня	К				27 см и более		
	-Непрерывные	К				наличие		
	-Нетравмирующие окончания	К				наличие		
	-С двух сторон	К				наличие		
	-Промежуточная площадка	К				наличие		
	-Поворотная площадка	К				наличие		
	-Прямая площадка	К				наличие		
	-Разворотная площадка перед пандусом	К				наличие		
	-Длина площадки	К				не менее 150 см		
	-Ширина площадки	К				не менее 150 см		
	-Уклон марша (высота/длина)	К				h/l - не более 1/12 (8%)		
	-Ширина марша	К				90 см и более		
	Платформа подъемная для инвалидов (при отсутствии лифта)	К				наличие	Нет	
	-Выберите тип платформы							
	-Вертикальная (В)					наличие		
	-Наклонная (Н)	К				наличие		
	-Разворотные площадки	К				наличие		
	-Длина площадки	К				не менее 150 см		
	-Ширина площадки	К				не менее 150 см		

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Пути движения -> Горизонтальные пути движения

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Коридор/холл								
	-Аудиовизуальные информационно-справочные системы					наличие	Нет		
	-Визуальные средства информации о предоставлении услуг				Г	Наличие	Нет		
	-Глубина зоны перед дверью								
	-На «себя»					не менее 150 см	0		
	-От «себя»					не менее 120 см	0		
	-Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м)	К	О			наличие	Нет		
	-Для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К				не менее 1 ед. на этаж			
	-Для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)		О			не менее 1 ед. на этаж			

	-Разворотные площадки	К				наличие	Нет		
	-Глубина	К				не менее 150 см			
	-Ширина	К				не менее 150 см			
	-Речевые информаторы и маяки					наличие	Нет		
	-Световые текстовые табло для вывода оперативной информации					наличие	Нет		
	-Таксофон на высоте не более 80 см					наличие	Нет		
	-Тактильные средства информации о предоставлении услуг				С	наличие	Нет		
	-Высота размещения				С	110-150 см			
	-Указатели, пиктограммы:	К	О	С	Г	наличие	Нет		
	-Освещенность					наличие			
	-Размещение на высоте	К			С	не более 200 см			
	-Ширина пути движения					не менее 150 см	110		
	-С оборудованием и мебелью	К				не менее 120 см	110		

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

МАДОУ № 61

Категории инвалидов:

передвигающиеся на креслах-колясках	Не доступно
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Не доступно
с нарушениями зрения	Не доступно
с нарушениями слуха	Не доступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

МАДОУ № 61

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 08.11.2016
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от 27.03.2014
3. Решения Комиссии _____ от _____



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта МАДОУ № 61

Адрес объекта обл. Новгородская, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 32а

II корпус

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1068.8 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка Да 5918 кв.м
Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта текущего
Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2017, капитального капитального

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

II корпус

Название организации (учреждения)

полное юридическое наименование муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 61"

краткое наименование МАДОУ № 61

Юридический адрес организации (учреждения) обл. Новгородская, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 38, корп. 2

Форма собственности Муниципальная собственность

Территориальная принадлежность Муниципальная принадлежность

Вышестоящая организация (наименование)

Адрес вышестоящей организации, другие координаты

Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Сфера деятельности Учреждения образования - Детские сады

Виды оказываемых услуг Оказание платных услуг, Оказание образовательных услуг

Форма оказания услуг Бюджетная форма

Основание для пользования объектом Оперативное управление

Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети

Категории обслуживаемых инвалидов:

Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) 260 вместимость 260 пропускная способность 260

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобус: №1а, № 2, №2к, №11, №14, №22, №35, №35а

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Нет

3.2.4 Перекрестки: Регулируемый, Нерегулируемый, С таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:

3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет описание: _____

Их обустройство для инвалидов на коляске: _____

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

МАДОУ № 61

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

II корпус

Основание обследования Поручение Руководителя

Дата актуальности 09.11.2016

Обследование № 2

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Прилегающая территория -> Вход

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Ограждение территории					Наличие	Да		
	-Вход на территорию через ограждение	К				Наличие	Да		
	-Знак доступности учреждения					Наличие	Нет		
	-Ширина прохода, калитки, проёма в ограждении	К	О	С		Не менее 90 см	90		

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Прилегающая территория -> Путь движения ко входу (или по территории)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Путь к главному (спец) входу в здание					Наличие	Да		
	-Съезд тротуара на проезжую часть	К				Наличие	Нет		
	-Высота бортового камня	К				Не более 4 см			
	-Угол уклона	К				Не более 6 градусов			
	-Ширина	К				Не менее 100 см			
	-Указатели направления движения	К	О		Г	Наличие	Нет		

	-Ширина полосы движения	К	О		Не менее 180 см	180		
--	-------------------------	---	---	--	-----------------	-----	--	--

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Входная группа -> Входная группа

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Входная наружная дверь					наличие	Нет		
	-Выберите тип двери								
	-Автоматические (А)	К	О	С		наличие			
	-Распашные (Р)	К	О	С		наличие			
	-Высота порогов								
	-Высота порогов	К	О	С		2,5 см и менее			
	-Дверной проём								
	-Общая ширина дверного проема (для двустворчатой двери)					не менее 120 см			
	-Ширина проема (рабочая дверная створка)	К	О	С		не менее 87 см			
	-Доводчик					наличие			
	-Задержка автоматического закрывания двери	К	О			5 секунд и более			
	-Прозрачное полотно двери					Наличие			
	-Яркая контрастная маркировка прозрачного полотна			С		наличие			
	-Высота от уровня пола			С		120-150 см			
	-Размер маркировки			С		Не менее 10х20 см (или			
	-Форма ручки двери, наличие					наличие ручки			
	-Дугообразная	К	О	С		наличие			
	-П-образная	К	О	С		наличие			
	Крыльцо (входная площадка)					Наличие	Нет		
	-Высота площадки								
	-Высота входной площадки (крыльца) от уровня земли					справочно			
	-Информация о назначении помещений				Г	наличие			
	-Ограждение (при высоте площадки от уровня земли более 45 см)					наличие			
	-Наличие пандуса	К				наличие			
	-Глубина площадки								
	-Без пороворотов (при движении от пандуса до двери)	К				180 и более			
	-С поворотом (при движении от пандуса до двери)	К				200 см и более			
	-Ширина площадки	К				180 см и более			
	-Отсутствие пандуса	К				наличие			
	-Габариты входной площадки не менее 180х150 см								

	-Глубина	К			не менее 150 см			
	-Ширина	К			не менее 180 см			
	-Габариты входной площадки не менее 200х140 см							
	-Глубина	К			не менее 140 см			
	-Ширина	К			не менее 200 см			
	Лестница наружного входа		О	С	наличие	Нет		
	-Выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней (проступи)			С	наличие			
	-Высота ступени (подступенок)		О	С	13-17 см			
	-Глубина ступени (проступи)		О	С	28-35 см			
	-Единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней			О	С	наличие		
	-Поручни	К	О	С	Г	наличие		
	-В зависимости от типа установленных поручней							
	-При круглом сечении поручней - диаметр		О		30-50 мм			
	-При прямоугольном сечении поручней - толщина		О		25-30 см			
	-Высота поручня от поверхности передвижения		О	С	85-92			
	-Горизонтальные завершения поручня		О		не менее 27 см			
	-Дополнительные разделительные поручни при ширине 250 см и более				наличие			
	-Непрерывные		О	С	наличие			
	-Нетравмирующие окончания		О		наличие			
	-С двух сторон		О	С	наличие			
	-Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед лестничным маршем (внизу по всей			С	наличие			
	-Расстояние тактильной полосы до кромки первой ступени марша			С	60 см			
	-Ширина тактильной полосы			С	не менее 30 см			
	-Ровная горизонтальная поверхность		О	С	Г	наличие		
	-Ширина лестничного марша							
	-При высоте подъема 45 см и менее		О	С	120 см и более			
	-При высоте подъема более 45 см		О	С	135 см и более			
	Пандус наружного входа	К			наличие	Нет		
	-Бортник с открытой стороны марша	К			5 см и более			
	-Выберите уклон марша							
	-При высоте подъема более 20 см (высота/длина)	К			не более 1/12 (8%)			
	-При высоте подъема до 20 см (высота/длина)	К			не более 1/10 (10%)			
	-Поручни пандуса	К			наличие			
	-В зависимости от типа установленных поручней							
	-Диаметр - при поручнях круглого сечения	К			30-50 мм			
	-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения	К			25-30 мм			
	-Высота от поверхности марша							

	-Высота 70-75 см	К			70-75 см			
	-Высота 85-92 см	К			85-92 см			
	-Горизонтальные завершения поручня	К			30 см			
	-Непрерывные	К			наличие			
	-Нетравмирующие окончания	К			наличие			
	-С двух сторон	К			наличие			
	-Промежуточная площадка при высоте крыльца более 0,8 м	К			наличие			
	-Поворотная, длина x ширина							
	-Длина площадки	К			не менее 150 см			
	-Ширина площадки	К			не менее 150 см			
	-Прямая, длина x ширина							
	-Длина площадки	К			не менее 120			
	-Ширина площадки	К			не менее 100 см			
	-Разворотная площадка перед пандусом	К			наличие			
	-Глубина площадки				не менее 150 см			
	-Длина площадки	К			не менее 150 см			
	-Ширина марша (сплошная поверхность)	К			90 см и более			
	Панели управления автоматизированных систем связи и открывания дверей				наличие	Нет		
	-Рельефные кнопки			С	наличие			
	-Высота расположения рельефных кнопок	К			90-110 см			
	Платформа подъемная для инвалидов				наличие	Нет		
	-Выберите тип платформы							
	-Вертикальная (В)	К			наличие			
	-Наклонная (Н)	К			наличие			
	-Разворотные площадки	К			наличие			
	-Длина площадки	К			не менее 150 см			
	-Ширина площадки	К			не менее 150 см			
	Тамбур				наличие	Нет		
	-Высота порогов, перепадов высот	К	О		2,5 см и менее			
	-Габариты тамбура				не менее 180x135 см			
	-Глубина	К	О	С	Г	не менее 180 см		
	-Ширина	К				не менее 135 см		
	-Дверь внутренняя					наличие		
	-Выберите тип двери							
	-Двери автоматические (А)	К	О	С		наличие		
	-Двери распашные (Р)	К	О	С		наличие		
	-Дверной проём							

	-Общая ширина дверного проема (для двустворчатой двери)				не менее 120 см			
	-Ширина дверного проема (рабочая дверная створка)	К	О	С	не менее 87 см			
	-Доводчик	К	О		наличие			
	-Задержка автоматического закрывания двери	К	О		5 секунд и более			
	-Прозрачное полотно двери				Наличие			
	-Яркая контрастная маркировка							
	-Высота от уровня пола			С	120-150 см			
	-Размер маркировки			С	Не менее 10х20 см (или диаметр=15			
	-Рифленая и/ или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом				наличие			
	-Форма ручки, наличие				наличие ручки			
	-Дугообразная				наличие			
	-П-образная				наличие			
	-Лестница (при наличии перепада высот на пути от тамбура до уровня 1 этажа)				наличие			
	-Выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней (проступи)			С	наличие			
	-Высота ступени (подступенок)		О	С	13-17 см			
	-Глубина ступени (проступи)		О	С	28-35 см			
	-Единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней		О	С	наличие			
	-Пандус внутренний	К			наличие			
	-Выберите уклон (отношение высоты к длине)							
	-При высоте подъема более 20 см	К			не более 1/12 (не более 8%)			
	-При высоте подъема до 20 см	К			не более 1/10 (не более 10%)			
	-Поручни пандуса	К			наличие			
	-В зависимости от типа установленных поручней							
	-Диаметр - при поручнях круглого сечения				30-50 см			
	-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения				25-30 см			
	-Выберите высоту от поверхности марша							
см	-Высота от поверхности марша 85-92	К			85-92 см			
	-Высота от поверхности марша 70-75 см	К			70-75 см			
	-Горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием	К			30 см			
	-Непрерывные				наличие			
	-С двух сторон				наличие			
	-Разворотная площадка перед пандусом (внизу и вверх)	К			наличие			
	-Длина площадки	К			не менее 150 см			
	-Ширина площадки	К			не менее 150 см			
	-Ширина марша	К			не менее 90 см			
	-Поручни		О	С	наличие			
	-В зависимости от типа установленных поручней							

	-Диаметр - при поручнях круглого сечения		О		30-50 мм			
	-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения		О		25-30 мм			
	-Высота поручня от поверхности передвижения		О	С	85-92 см			
	-Горизонтальные завершения поручня		О	С	27 см и более			
	-Непрерывные				наличие			
	-Нетравмирующие окончания		О	С	наличие			
	-Просвет между поручнем и стеной (элементом ограждения)		О	С	4 см и более			
	-С двух сторон				наличие			
	-Ширина марша		О	С	135 см и более			
	-Освещенность			С	наличие			
	-Платформа подъемная для инвалидов (при отсутствии пандуса, и при наличии перепада высот на				наличие			
	-Выберите тип платформы							
	-Вертикальная (В)	К			наличие			
	-Наклонная (Н)	К			наличие			
	-Разворотные площадки	К			наличие			
	-Глубина площадки	К			не менее 150 см			
	-Ширина площадки	К			не менее 150 см			

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Пути движения -> Вертикальные пути движения

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Лестница междуэтажная - Основная		О	С		наличие	Нет		
	-Выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней (проступи и подступенка)			С		наличие			
	-Высота ступени (подступенок)		О	С		13-17 см			
	-Глубина ступени (проступи)		О	С		28-35 см			
	-Единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней		О	С		наличие			
	-Поручни		О	С		наличие			
	-В зависимости от типа установленных поручней								
	-Диаметр - при поручнях круглого сечения		О			30-50 мм			
	-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения		О			25-30 мм			
	-Высота поручня от поверхности передвижения		О	С		85-92 см			
	-Горизонтальные завершения поручня		О	С		27 см и более			
	-Непрерывные					наличие			
	-Нетравмирующие окончания		О	С		наличие			
	-Поручень вдоль стены		О			наличие			

	-Просвет между поручнем и стеной		О	С	4 см и более			
	-С двух сторон				наличие			
	-Тактильная информация о номере этажа на поручнях			С	наличие			
	-Ширина марша		О		135 и более			
	Лестница междуэтажная - Эвакуационная				наличие	Нет		
	-Высота ступени (подступенок)		О	С	13-17 см			
	-Глубина ступени (проступи)		О	С	28-35 см			
	-Единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней		О	С	наличие			
	-Поручни		О	С	наличие			
	-В зависимости от типа установленных поручней							
	-Диаметр - при поручнях круглого сечения		О		30-50 см			
	-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения		О		25-30 см			
	-Высота поручня от поверхности передвижения		О	С	85-92 см			
	-Горизонтальные завершения поручня		О	С	наличие			
	-Непрерывные		О	С	наличие			
	-Нетравмирующие окончания		О	С	наличие			
	-Поручень вдоль стены		О	С	х			
	-Просвет между поручнем и стеной		О	С	4 см и более			
	-С двух сторон		О	С	наличие			
	-Ширина марша		О		135 см и более			
	Лифтовой холл				Наличие	Нет		
	-Высота расположения кнопок вызова и управления лифтом	К			90-110 см			
	-Габариты лифтов							

	-Световая информация о прибытии лифта			Г	наличие			
	-Кабина лифта				не менее 140x110 см			
	-Высота расположения кнопок управления лифтом	К			90-120 см			
	-Глубина кабины	К			не менее 140 см			
	-Задержка времени автоматического закрывания дверей				15 секунд и более			
	-Звуковая информация о номере этажа			С	наличие			
	-Поручни				наличие			
	-Световая информация о движении лифта	К	О	С	наличие			
	-Тактильные (рельефные) указатели на панели управления			С	наличие			
	-Ширина дверного проема		О		не менее 80 см			
	-Ширина кабины	К			не менее 110 см			
	-Номер этажа напротив лифта, высота цифр			С	не менее 17 см			
	Пандус междуэтажный	К	О	С	наличие	Нет		
	-Борт с открытой стороны марша	К			5 см и более			
	-Поручни пандуса	К			наличие			
	-В зависимости от типа установленных поручней							
	-Диаметр - при поручнях круглого сечения	К			30-50 мм			
	-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения	К			25-30 мм			
	-Высота от поверхности марша							
	-Высота от поверхности марша 70-75 см	К			70-75 см			
	-Высота от поверхности марша 85-92 см	К			85-92 см			
	-Горизонтальные завершения поручня	К			27 см и более			
	-Непрерывные	К			наличие			
	-Нетравмирующие окончания	К			наличие			
	-С двух сторон	К			наличие			
	-Промежуточная площадка	К			наличие			
	-Поворотная площадка	К			наличие			
	-Прямая площадка	К			наличие			
	-Разворотная площадка перед пандусом	К			наличие			
	-Длина площадки	К			не менее 150 см			
	-Ширина площадки	К			не менее 150 см			
	-Уклон марша (высота/длина)	К			h/l - не более 1/12 (8%)			
	-Ширина марша							

	-Разворотные площадки	К			наличие			
	-Длина площадки	К			не менее 150 см			
	-Ширина площадки	К			не менее 150 см			

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Пути движения -> Горизонтальные пути движения

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Коридор/холл								
	-Аудиовизуальные информационно-справочные системы					наличие	Нет		
	-Визуальные средства информации о предоставлении услуг				Г	Наличие	Нет		
	-Глубина зоны перед дверью								
	-На «себя»					не менее 150 см	0		
	-От «себя»					не менее 120 см	0		
	-Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м)	К	О			наличие	Нет		
	-Для колясочников: гл.бина 150 см, ширина 90 см	К				не менее 1 ед. на этаж			
	-Для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)		О			не менее 1 ед. на этаж			
	-Разворотные площадки	К				наличие	Нет		
	-Глубина	К				не менее 150 см			
	-Ширина	К				не менее 150 см			
	-Речевые информаторы и маяки					наличие	Нет		
	-Световые текстовые табло для вывода оперативной информации					наличие	Нет		
	-Таксофон на высоте не более 80 см					наличие	Нет		
	-Тактильные средства информации о предоставлении услуг			С		наличие	Нет		
	-Высота размещения			С		110-150 см			
	-Указатели, пиктограммы:	К	О	С	Г	наличие	Нет		
	-Освещенность					наличие			
	-Размещение на высоте	К		С		не более 200 см			
	-Ширина пути движения					не менее 150 см	110		
	-С оборудованием и мебелью	К				не менее 120 см	110		

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Функциональная Зона -> Обслуживание в кабинете

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7

	Обслуживание в кабинете № или назначение	К	О	С		наличие	Нет		
	-Высота дверного порога	К	О	С		не более 2,5 см			
	-Габариты зоны сидения, глубина		О			не менее 120 см			
	-Зона для кресла-коляски	К				наличие			
	-Глубина	К				не менее 150 см			
	-Ширина	К				не менее 150 см			
	-Наличие двустворчатой двери					наличие			
	-Таблички с назначением помещений или номеров кабинетов				Г	наличие			
	-Высота цифр или прописных букв				С	не менее 3,5 см			
	-Освещенность				С	наличие			
	-Размещение на высоте	К			С Г	не более 200 см			
	-Тактильная маркировка кабинетов приема со стороны ручки				С	наличие			
	-Ширина дверного проема (рабочая дверная створка)	К	О	С		не менее 87 см			

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Функциональная Зона -> Спортивный зал

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Зал зрительный, читальный, обеденный, ожидания и прочие					наличие	Да		
	-Для зрительного зала – мероприятия для лиц с нарушением слуха				Г	наличие	Нет		
	-Доля мест для колясочников	К				не менее 2%	0		
	-Ширина прохода к месту для колясочника	К				не менее 120 см	90		

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Санитарно-бытовые помещения -> Санузел общего назначения

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Санузел на этаже (указать этаж в описании норматива)	К	О	С		Наличие	Нет		
	-Знак доступности помещения					наличие			
	-Зона для маневрирования кресла-коляски перед входом	К				наличие			
	-Глубина	К				не менее 150 см			
	-Ширина	К				не менее 150 см			
	-Кнопка вызова помощи с выводом в комнату охраны, дежурного	К	О			наличие			
	-Наличие двустворчатой двери					наличие			
	-Раковина					наличие			

	-Высота раковины	К			75-85 см			
	-Зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	К			наличие			
	-Глубина	К			не менее 130 см			
	-Ширина	К			не менее 85 см			
	-Опорный поручень (на уровне верхнего края раковины)		О		наличие			
	-Универсальная кабина				Наличие			
	-Габариты кабины (минимальные глубина x ширина)							
	-Глубина	К			не менее 170 см			
	-Ширина	К			не менее 150 см			
	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом	К			наличие			
	-Глубина	К			не менее 120 см			
	-Ширина	К			не менее 75 см			
	-Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)				наличие			
	-Тактильная маркировка со стороны дверной ручки				наличие			
	-Унитаз	К	О		наличие			
	-Высота унитаза	К			45-60 см			
	-Опорные поручни у унитаза	К	О		наличие			
	-Откидные (со стороны зоны для кресла-коляски)	К			наличие			
	-Стационарные	К	О		наличие			
	-Ширина дверного проема (рабочая дверная створка)	К			не менее 87 см			

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Средства информации и телекоммуникации -> Средства информации и телекоммуникации

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	К		С	Г	наличие	Нет		
	-Надписи	К		С	Г	наличие			
	-высота прописных букв			С		не менее 7,5 см			
	-освещенность			С		наличие			
	-размещение на высоте	К		С	Г	не более 160 см			
	-Указатели, пиктограммы	К	О	С	Г	наличие			
	-высота символов			С		не менее 7,5 см			
	-освещенность			С		наличие			
	-размещение на высоте	К		С		не более 200 см			
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К	О	С	Г	наличие	Нет		
	Речевые информаторы и маяки			С		наличие	Нет		

	-Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2			С		наличие			
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации			С	Г	наличие	Нет		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги			С		наличие	Нет		
	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки			С		наличие			
	-на кабинах санитарно-бытовых помещений			С		наличие			
	-на кнопках управления лифта			С		наличие			
	-на поручнях лестниц			С		наличие			
	-размещение на высоте			С		60-110 см			
	Телефоны и таксофоны								
	-Таксафон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В)	К				наличие	Нет		
	-Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)					наличие	Нет		
	-Текстофоны (текстовые телефоны)				Г	не менее 1 шт.	Нет		
	-Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами			С	Г	не менее 1 шт.	Нет		

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

МАДОУ № 61

Категории инвалидов:

передвигающиеся на креслах-колясках	Не доступно
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Не доступно
с нарушениями зрения	Не доступно
с нарушениями слуха	Не доступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

МАДОУ № 61

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 09.11.2016

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от 27.03.2014

3. Решения Комиссии _____ от _____